

11	Demir	200	ppb	Ham Su	107/138	94/124	82/108	96/127	142/176	62/97	26/54	61/87	45/91						
				Arıtılmış Su	11/37	27/58	18/56	0/19	51/130	23/38	0/0	0/55	0/65						
13	Serbest / Toplam Klor	Kullanıcıda 0.1-0.2 ppm civarı bir bakiye klor istenmektedir.	ppm	Ham Su	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Arıtılmış Su	0,44/0,46	0,48/0,51	0,48/0,46	0,43/0,44	0,51/0,44	0,23/0,27	0,49/0,52	0,49/0,66	0,41/0,38						
14	Mangan		ppb	Ham Su	-	-	-	46	-	-	-	-	29						
				Arıtılmış Su	-	-	-	9	-	-	-	-	8						
15	Kalsiyum	d°H/Ca/Mg	ppm	Ham Su	-	-	-	1,32/9,38/1,37 5	-	-	-	-	1,29/5,94/1,96						
				Arıtılmış Su	-	-	-	1,33/7,69/1,07	-	-	-	-	1,5/5,81/2,96						
17	Florür/Fosfat	1,5	ppm	Ham Su	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,06						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,01						
18	Magnezyum		ppm	Ham Su	-	-	-	3,82	-	-	-	-	4,27						
				Arıtılmış Su	-	-	-	3,83	-	-	-	-	3,98						
20	Alüminyum	200	ppb	Ham Su	-	-	-	0	-	-	-	-	-						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0	-	-	-	-	-						
21	Amonyum	0,5	ppm	Ham Su	-	-	-	0,064	-	-	-	-	0,032						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0,009	-	-	-	-	0,027						
22	Sülfat	250	ppm	Ham Su	-	-	-	62,7	-	-	-	-	57,8						
				Arıtılmış Su	-	-	-	59	-	-	-	-	56,8						
23	Nitrat	50	ppm	Ham Su	-	-	-	0,43	-	-	-	-	0,479						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0,293	-	-	-	-	0,362						
24	Nitrit	0,5	ppm	Ham Su	-	-	-	0,023	-	-	-	-	0,022						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0,016	-	-	-	-	0,015						
25	Bakır	2	ppm	Ham Su	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,22						
				Arıtılmış Su	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,02						
26	Krom	50	ppb	Ham Su	-	-	-	29	-	-	-	-	25						
				Arıtılmış Su	-	-	-	23	-	-	-	-	21						